



MNWR/DZP/.....¹²⁰⁰...../2026

Wrocław, dnia 07.09.2026 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

<https://bip.mnwr.pl/category/bip/szacowanie-wartosci-zamowienia/>

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy zamówienia: „Wykonanie projektów wielobranżowych dla budynku Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu związanych z modernizacją instalacji nawiewno-wywiewnej i instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz remontu sali wystawienniczej, w której zrealizowana zostanie wystawa pt. Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń”

PYTANIE 1:

Zauważyłem, że dokumentacja obejmuje również wyniki monitoringu temperatury i wilgotności. Czy w ramach tego zadania albo w odrębnym, planowanym postępowaniu przewidziany będzie monitoring tych parametrów wraz z alarmowaniem i archiwizacją danych? Jeżeli taki zakres będzie kupowany oddzielnie, będę wdzięczny za informację o planowanym terminie lub właściwej osobie odpowiedzialnej za część techniczną.

ODPOWIEDŹ:

Nie. W ramach tego zadania albo w odrębnym, planowanym postępowaniu nie jest przewidziane zamówienie w zakresie monitoringu parametrów temperatury i wilgotności wraz z alarmowaniem i archiwizacją danych. Muzeum korzysta ze swojego systemu opartego na czujnikach pomiarowych firmy Testo.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ds. administracyjno-gospodarczych
Małgorzata Marta-Witcka